

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы ГО Верхняя  
Пышма, ГО Среднеуральск  
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма; ул. Феофанова, 1  
тел.(34368) 3-86-33 факс. (34368) 3-86-33

**Предписание № 64/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МАДОУ - «Детский сад № 5».**

**Заведующему МАДОУ – «Детский сад № 5»,**

**Софроновой Ирине Сергеевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск – начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Бугреева А.И. № 64 от «27» мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «04» по «07» июня 2019 проведена плановая выездная проверка начальником ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бугреевым Александром Ивановичем; инспектором ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Бучельниковой Валерией Юрьевной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объектов защиты МАДОУ – «Детский сад № 5» , расположенного по адресу: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 22а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ – «Детский сад № 5» Софронова И.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранен ия нарушен ия требован ий пожарно й безопасн ости	Отметк а (подпис ь) о выполн ении указыва ется только выполн ение
-------	--	--	--	---

1.	<p>Не соблюдены лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности.</p> <p>должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;</li> <li>- организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.</li> </ul> <p>Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p>	<p>Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)<sup>2</sup></p> <p>Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"<sup>3</sup>.</p> <p>ФЗ-№ 184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП 2.01.02-85* п. 4.15, СНиП 21-01-97* п.6.18*</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p>	07.04.2020	
2.	<p>Объект защиты не обеспечен огнетушителями согласно нормам положенности и класса пожаров в соответствии</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 70, 468, 474.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и</p>	07.04.2020	

	<p>требований Правил противопожарного режима в РФ.</p>	<p>2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам.</p>		
3.	<p>Не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 35.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p> <p>Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	07.04.2020	
4.	<p>Не отражены проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы</li> <li>- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове</li> </ul>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;</li> <li>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования,</li> </ul>	07.04.2020	

	<p>пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения) - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты</p>	<p>отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (Подпункт дополнительно включен с 5 марта 2014 года <u>установлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года N 113</u>; в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года <u>постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947</u>.)</p>		
5.	<p>Не обеспечены проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п. 58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.</p>	07.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

"07" июня 2019 г. М.Л.П. \*

(подпись)

"07" июня 2019 г. М.Л.П. \*

Начальник ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО  
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Свердловской области А.И. Бугреев  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Инспектор ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО  
Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Свердловской области В.Ю. Бучельникова  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

заведующий МАДОУ детский сад №5 Верхняя Пышма И.С.  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России (495) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575867

Владелец Софронова Ирина Сергеевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022